

Российская Федерация
Министерство образования
Приаргунский район
Забайкальский край
Муниципальное
образовательное учреждение
**Быркинская средняя
общеобразовательная
школа**

674330, с. Бырка

Иск № 100
26.09.2021

Заместителю начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Забайкальскому краю
в поселке городского типа
Ринчино Ц-Х.Э.
Директора МБОУ Быркинской СОШ
Репиной И.А


АКТ

по исполнению Предписания от 01.06.2021 года №54 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

В целях исполнения Предписания администрацией МБОУ Быркинской СОШ проведены следующие мероприятия:

| № | Наименование нарушений | Мероприятия по устранению нарушений | приложение |
|----|---|---|--------------------|
| 1 | В соответствии требований п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648.20. - инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд должен иметь мерную метку объема в литрах и (или мл) | Приобретен мерный половник | Фото |
| 2 | В соответствии требований п.5.34. СанПиН 1.2.3685.21. привести влажность воздуха в кабинетах 40%-60%) | Влажность воздуха приведена в соответствие с требованиями . | |
| 3 | Рацион питания на калорийность и полноту вложения сырья привели в соответствие требований п.8.1.2. табл. 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590.-20, приложения 9 таблицы 1, 3. | Меню приведено в соответствие требований | Приложение №3 Меню |
| 4. | В соответствии требований п.2.12 СанПиН 2.3./2.4.3590.-20. обеспечить системой приточно – вытяжной вентиляции производственные помещения пищеблока для приготовления и раздачи пищи. | МБОУ Быркинская СОШ не является распорядителем бюджетных средств на проведение необходимых работ. Поданы заявки в Комитет образования Приаргунского муниципального округа | Копии заявок |
| 5. | В соответствии требований п.2.6.5 СанПиН 2.3./2.4.3648.-20 Пищеблок, туалет, умывальные обеспечить горячей водой. В соответствие требований п 2.11.4 СП 2.4.3648-20 для технических целей в туалете установить отдельный водопроводный кран. | Нахождение здания в сельской местности не позволяет провести централизованное горячее водоснабжение, проведение отдельных кранов в туалет для технических целей. Мытьё рук осуществляется в закрытых умывальниках, воду для которых смешиваем в закрытой ёмкости (25 литров). Процесс нагревания происходит следующим образом: ёмкость нагреваем до нужной температуры на электропечи, затем смешиваем с холодной водой в закрытой ёмкости (бачок на 25 литров), доводим до нужной температуры, | |

| | | | |
|----|--|--|---------------|
| | | затем заливаем в закрытые умывальник, на котором предусмотрено место для мыла и одноразовых полотенец. Количество умывальников соответствует требованиям В настоящее время в МБОУ Селиндинской НОШ обучается 2 ребенка. Вода для технических целей используется привозная. | |
| 6. | В соответствии требований п.2.6., 2.6.1, 2.6.4, 2.6.7 СанПиН 2.4. 4648-.20 здание обеспечить системами водоснабжения, канализации, водоотведения | МБОУ Быркинская СОШ не является распорядителем бюджетных средств на проведение необходимых работ. Поданы заявки в Комитет образования Приаргунского муниципального округа | Копии заявок. |

26.10.2021 г
 Директор МБОУ Быркинской СОШ:  И.А Репина